

## **A.1 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

Dodatek č.1

Stavba	: Oprava MK v Náchodě, ul. Na Dráždách
Investor	: Město Náchod
Projektant	: Ing. Magdalena Odlová Ing. Filip Eichler Ph.D. Ing. Radislav Tér Ing. Václav Jansa
Datum	: 03. 2015
Č. zakázky	: 15-1156

## Zásobování požární vodou

Výměna nadzemního hydrantu za podzemní splňuje požadavky ČSN 730873. V ulici Na drážkách je další nadzemní hydrant vzdálený 300 m, další podzemní hydrant v ulici Broumovské je vzdálen 250 m.